

Nidzica, dnia 28.06.2021 r.

**ZSZiO.ZAR.271.2.2021**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **2021/BZP 00085524/01**

**Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

„W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem: Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy wnoszę o dopuszczenie trawy o następujących parametrach:

wysokość: 50mm;

DTEX: 13200;

ilość pęczków: 9010/m<sup>2</sup>;

ilość włókien: 144 160/m<sup>2</sup>;

waga włókna: 1718g/m<sup>2</sup>;

waga całkowita: 3260 g/m<sup>2</sup>;

siła wyrywania pęczka: 47N po starzeniu;

wytrzymałość łączenia klejonego: 187N po starzeniu.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zamienników.

**Pytanie 2**

„Dzień dobry,

w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem: Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Wnoszę o dopuszczenie trawy o wysokości minimum 50mm. Trawa do wysokości 50mm zgodnie z wymogami FIFA powinna być montowana razem z podkładem amortyzującym co wiąże się z dodatkowymi kosztami, natomiast w postępowaniu nie jest ona uwzględniona.

Trawa o wysokości minimum 50mm jest co prawda trawą droższą jednakże nie trzeba montować dodatkowo maty przez co cena okaże się niższa.

Chciałbym także zauważyć że oczekiwanie certyfikatu FIFA 1 Star/ FIFA Quality lub FIFA 2 Star/ FIFA Professional dla obiektu wymaga od producenta trawy przynależności do FIFA Prefer Producer a przynależność do tej organizacji nie wpływa na jakość trawy. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie tego wymogu.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zamienników.

### **Pytanie 3**

„Prosimy o zmianę wymagań w zdolności zawodowej dla części 1 z: „Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej” na: „Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej.” Prośbę swą motywujemy tym, iż w realizacjach obiektów sportowych wymaga się kierownika w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i nie ma potrzeby obligatoryjnego wymogu kierownika w specjalności drogowej”

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w zakresie kierownika budowy dla części 1. Wprowadzono stosowne zmiany w treści SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół Zawodowych**  
**i Ogólnokształcących**

**/-/ mgr Dariusz Wólkiewicz**

(podpis Kierownika Zamawiającego)